



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ**

Ταχ.Δ/ση : Κάσος 858 00
Τηλέφωνο : 2245041277

Η.Ν. Κάσος, 16/03/2026

ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών μελέτης «Μικροβιολογικές - Χημικές αναλύσεις πόσιμου νερού»

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ
(Αρ. Απόφ. 239/2026)**

Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010
3. Τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 209 του Ν.3463/06
4. Την υπ'αριθμ. 682/19-02-2026 μελέτη «Μικροβιολογικές - Χημικές αναλύσεις πόσιμου νερού» και τις Τεχνικές Προδιαγραφές αυτής.
5. Την ανάγκη του Δήμου για τη σχετική προμήθεια .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ'αριθμ. 682/19-02-2026 μελέτης «Μικροβιολογικές - Χημικές αναλύσεις πόσιμου νερού» όπως αυτές συντάχθηκαν και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΜΜ. ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

Ταχ.Δ/νση : Κάσος 858 00
Τηλέφωνο : 22450-41277
Email : dimkasos@otenet.gr

Αρ. Μελέτης: 9

Ενέργεια: Μικροβιο/κες και Χημικές αναλύσεις πόσιμου νερού

Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ

Προϋπ. 11.419,16 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 24% Φ.Π.Α.

«ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ»

Προϋπολογισμού: 11.419,16 ευρώ μαζί με 24% Φ.Π.Α.

ΑΛΕ: 025.2420989.012

CPV: 71620000-0 (Υπηρεσίες Αναλύσεων)

Η.Ν. Κάσος

Οκτώβριος 2026

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η μελέτη αυτή συντάσσεται από τον Δήμο Η. Ν. Κάσου και αναφέρεται στον έλεγχο ποιότητας πόσιμου νερού του δικτύου ύδρευσης.

Εργασίες που περιλαμβάνει :

1. *Τις Αναλύσεις της ΟΜΑΔΑΣ Α*
2. *Τις Αναλύσεις της ΟΜΑΔΑΣ Β*
3. *Τις Αναλύσεις νέας νομοθεσίας*
4. *Τις Αναλύσεις Ραδιενέργειας*
5. *Τις Αναλύσεις Συμπληρωματικής παρακολούθησης*
6. *Τις Αναλύσεις Αρσενικού*
7. *Τις Αναλύσεις θαλάσσιων υδάτων*

Η σύνταξη της μελέτης, έγινε σύμφωνα με :

1. Τον Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. Α 114/08.06.2006).
2. Ν. 4412/2016, ΦΕΚ 147 Α' 8-8-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
3. Την Κ.Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ.27829, με ΦΕΚ 3525/Β' τεύχος/ 25.05.2023 : «**Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης**» σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 (L435/1, 23.12.2020).
4. Την Κ.Υ.Α.Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322, με ΦΕΚ 3282 / Β' τεύχος / 19.9.2017 : «**Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης**» καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ισχύει κατά την ημέρα της ανάθεσης.
5. Την ΚΥΑ 1057/2016, περί θέσπισης απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 241/Β/9-2-2016.
6. Την Εγκύκλιο ΔΥΓ2/οικ 42736/16-5-14/Υπουργείο Υγείας για την "Παρακολούθηση της Ποιότητας του Πόσιμου Ύδατος.
7. Τον κανονισμό προμηθειών του Δήμου Η. Ν. Κάσου.
8. Καθώς επίσης και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφορούν τις τεχνικές λεπτομέρειες της εργασίας του τίτλου καθώς και τα χρηματικά όρια που ορίζονται για της απευθείας αναθέσεις.

Η δαπάνη προϋπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των **9.209,00 €** πλέον Φ.Π.Α (**11.419,16 €** με το Φ.Π.Α 24%), θα καλυφθεί από ίδιους πόρους και είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του έτους 2026, με κωδικό ΑΛΕ 025.2420989.012 για τις αναλύσεις του πόσιμου νερού.

Ο ανάδοχος θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, αποκλειόμενος της υπεργολαβίας να είναι διαπιστευμένος για **το σύνολο των αναλύσεων που περιγράφονται στην τεχνική μελέτη**, από τον Ελληνικό Φορέα Διαπίστευσης το ΕΣΥΔ Α.Ε (εξαιρούνται οσμή και γεύση). Για τις παραμέτρους της Ραδιενέργειας ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένο από την ΕΕΑΕ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Μικροβιολογική και Χημική Ανάλυση Νερού – ΟΜΑΔΑ Α **(Σύμφωνα με ΥΑ Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322/ ΦΕΚ 3282 Β/19-9-2017)**

Παράμετροι Ανάλυσης	
Αερόβιοι μικροοργανισμοί στους 22°C	Αγωγιμότητα
Αερόβιοι μικροοργανισμοί στους 37°C	Θολότητα
Ολικά κολοβακτηριοειδή (coliforms)	Οσμή (οργανοληπτικά)
<i>Escherichia coli</i>	Γεύση (οργανοληπτικά)
Εντερόκοκκοι εντερικής προέλευσης (intestinal Enterococci)	Χρώμα
pH	Αμμώνιο

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Μικροβιολογική και Χημική Ανάλυση Νερού

**(Παράμετροι Ομάδας Β σύμφωνα με
ΥΑ Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322/ ΦΕΚ 3282 Β/19-9-2017)**

Παράμετροι Ανάλυσης			
Αρ. αποικιών (22°C)	Χρώμιο (Cr)	Ολικός Οργανικός Άνθρακας (TOC)	Βενζόλιο
Αρ. αποικιών (37°C)	Χαλκός (Cu)	1,2 Διχλωροαιθάνιο (EDC)	Ακρυλαμίδιο (C ₃ H ₅ NO)
Κολοβακτηριοειδή	Σίδηρος (Fe)	Βινυλοχλωρίδιο (CH ₂ CHCl)	Επιχλωρυδρίνη (C ₃ H ₅ ClO)
E. Coli	Clostridium perfringens (συμπεριλαμβανομένων των σπορίων)	Ολικά Τριαλογονομεθάνια (THM's) • Χλωροφόρμιο (CHCl ₃) • Βρωμοφόρμιο (CHBr ₃) • Βρωμοδιχλωρομεθάνιο (CHBrCl ₂) • Διβρωμοχλωρομεθάνιο (CHBr ₂ Cl)	Παρασιτοκτόνα και σύνολο Παρασιτοκτόνων
Εντερόκοκκοι	Μαγγάνιο (Mn)	Τρι- & Τετρα-χλωροαιθυλένιο • Τριχλωροαιθυλένιο (TCE) • Τετραχλωροαιθυλένιο (PCE)	Νιτρώδη (NO ₂)
Οξειδωσιμότητα (KMnO ₄)	Υδράργυρος (Hg)	Βενζο(α)πυρένιο	Αμμώνιο (NH ₄)
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH) – 25°C	Νικέλιο (Ni)	Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες (PAH) • Βενζο(β)φθορανθένιο • Βενζο(κ)φθορανθένιο • Βενζο(g,h,i)περυλένιο • Ινδενο(1,2,3 c,d)πυρένιο	Θειικά (SO ₄)
Ελεύθερο (υπολειμματικό) χλώριο	Σελήνιο (Se)	Οσμή(οργανοληπτικά)	Αργίλιο (Al)
Ηλεκτρική Αγωγιμότητα – 25°C	Νάτριο (Na)	Γεύση(οργανοληπτικά)	Αντιμόνιο (Sb)
Θολερότητα	Βρωμικά (BrO ₃)	Νιτρικά (NO ₃)	Αρσενικό (As)
Χρώμα	Ολικά κυανιούχα (CN)	Κάδμιο (Cd)	Βόριο (B)
Φθοριούχα (F ⁻)	Χλωριούχα (Cl ⁻)	Εξασθενές Χρώμιο (Cr ⁶⁺)	Μόλυβδος (Pb)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

**Αναλύσεις Ραδιενέργειας Νερού ανθρώπινης κατανάλωσης
(ΚΥΑ 1057/2016)**

Παράμετρος
Μέτρηση ολικής α/β ακτινοβολίας
Μέτρηση ισοτόπων του ουρανίου (U-238 & U-234)

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

**Αναλύσεις νέας νομοθεσίας
(ΕΚ 2184/2020)**

Δισφαινόλη – Α,
Χλωρικά,
Χλωριώδη,
Αλογονοξικά οξέα,
Μικροκυστίνη-LR
PFAS

Ουράνιο
Σωματικοί Κολιφάγοι: 50 PFU/100 mL (Παράρτ. II, Μέρος Α3, Επιχ/κή Παρακολούθηση).
Σκληρότητα, Ασβέστιο, Μαγνήσιο, Κάλιο
β-οιστραδιόλη
εννεύλοφαινόλη

ΠΙΝΑΚΑΣ 5
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Κρυπτοσπορίδιο, Giardialambliia, campylobacter

ΠΙΝΑΚΑΣ 6
Αναλύσεις Αρσενικού

Παράμετρος
Αναλύσεις Αρσενικού

Πίνακας 7
Παράμετροι Ανάλυσης θαλάσσιου Ύδατος

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΥΔΑΤΟΣ	
E. Coli	Εντερόκοκκοι

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	Είδος Προμήθειας	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος (€)	Δαπάνη (€)
1	Εργασία χημικού – μικροβιολογικού ελέγχου για πόσιμο νερό με τις παραμέτρους της ΟΜΑΔΑΣ Α	τεμάχιο	30	40,00	1.200,00
2	Εργασία χημικού – μικροβιολογικού ελέγχου για πόσιμο νερό με τις παραμέτρους της ΟΜΑΔΑΣ Β .	τεμάχιο	10	400,00	4.000,00
3	Αναλύσεις νέας νομοθεσίας	τεμάχιο	2	900,00	1.800,00
4	Εργασία ελέγχου για συμπληρωματικές αναλύσεις νομοθεσίας		2	350,00	700,00
5	Μέτρηση ολικής α/β ακτινοβολίας	τεμάχιο	2	200,00	400,00
6	Μέτρηση ισοτόπων του ουρανίου (U-238 & U -234)	τεμάχιο	2	350,00	700,00
7	Έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας	τεμάχιο	2	20,00	40,00
8	Αναλύσεις Αρσενικού	τεμάχιο	14	22,00	308,00
9	Αναλύσεις θαλάσσιων υδάτων	τεμάχιο	2	30,50	61,00
			ΣΥΝΟΛΟ		9.209,00
			ΦΠΑ 24%		2.210,16
			ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ		11.419,16

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Άρθρο 1°: Αντικείμενο εργασίας

Η μελέτη αυτή συντάσσεται από τον Δήμο Η. Ν. Κάσου και αναφέρεται στον έλεγχο ποιότητας πόσιμου νερού του δικτύου ύδρευσης.

Άρθρο 2°: Ισχύουσες διατάξεις

Η ανάθεση και η εργασία θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (**ΦΕΚ 114 Α 08-06-2006**), του Ν. 4412/2016, ΦΕΚ 147 Α'/8-8-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», την Δ1(δ)/ΓΠ οικ.27829, με ΦΕΚ 3525/Β' τεύχος/ 25.05.2023: «**Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης**», την ΚΥΑ 1057/2016, περί θέσπισης απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 241/Β/9-2-2016, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ισχύει κατά την ημέρα της ανάθεσης.

1 ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η εργασία ελέγχου του πόσιμου νερού θα εκτελείται έντεχνα από τον ανάδοχο σύμφωνα με τη Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και τις παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές. Η εργασία περιλαμβάνει τα στάδια που αναφέρονται στη συνέχεια.

1. *Τις Αναλύσεις της ΟΜΑΔΑΣ Α*
2. *Τις Αναλύσεις της ΟΜΑΔΑΣ Β*
3. *Τις Αναλύσεις νέας νομοθεσίας*
4. *Τις Αναλύσεις Ραδιενέργειας*
5. *Τις Αναλύσεις Συμπληρωματικής παρακολούθησης*
6. *Τις Αναλύσεις Αρσενικού*
7. *Τις Αναλύσεις θαλάσσιων υδάτων*

Οι εργασίες αυτές θα πραγματοποιούνται σε προγραμματισμένη βάση. Παρακάτω, αναφέρονται οι αριθμοί των δειγμάτων που θα ληφθούν, καθώς και οι αναλύσεις που θα πραγματοποιηθούν.

1. ΟΜΑΔΑ Α

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ: 30 Δείγματα ΟΜΑΔΑΣ Α ετησίως από όλο τον Δήμο Η. Ν. Κάσου.

2. ΟΜΑΔΑ Β

Για τις αναλύσεις με τις παραμέτρους της ΟΜΑΔΑΣ Β θα εξεταστούν ετησίως 10 δείγματα νερού τα οποία θα προέρχονται από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Η. Ν. Κάσου.

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ: 10 ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ Β.

3. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΕΚ 2184/2020)

Για τις αναλύσεις με τις παραμέτρους της νέας νομοθεσίας θα εξεταστούν ετησίως 2 δείγματα νερού τα οποία θα προέρχονται από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Η. Ν. Κάσου.

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ: 2 ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ.

4. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

Για τις αναλύσεις για ραδιενέργεια θα εξεταστούν ετησίως 2 δείγματα νερού από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Η. Ν. Κάσου.

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ: 2 ΔΕΙΓΜΑΤΑ για ανάλυση ραδιενέργειας.

5. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Για τις αναλύσεις συμπληρωματικής παρακολούθησης θα εξεταστούν ετησίως 2 δείγματα νερού από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Η. Ν. Κάσου.

6. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ

Για τις αναλύσεις αρσενικού θα εξεταστούν ετησίως 14 δείγματα νερού το οποίο θα προέρχεται από το δίκτυο ύδρευσης των Δ.Ε. του Δήμου Η. Ν. Κάσου.

7. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΥΔΑΤΟΣ

Για τις αναλύσεις θαλάσσιων υδάτων θα εξεταστούν ετησίως 2 δείγματα νερού από ακτές του Δήμου Η. Ν. Κάσου.

8. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η δειγματοληψία θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του Δήμου Η. Ν. Κάσου.

Ο εξοπλισμός είναι ευθύνη του αναδόχου.

Η διάρκεια σύμβασης ορίζεται έως 31/12/2026 από την έκδοση της απόφασης ανάθεσης και θα επιβλέπεται από την κατά νόμο αρμόδια επιτροπή.

2 ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

2.1 ΟΜΑΔΑ Α

Για την διαδικασία ελέγχου πόσιμου νερού της ΟΜΑΔΑΣ Α θα πρέπει οι αναλύσεις της ΟΜΑΔΑΣ Α να είναι διαπιστευμένες από το ΕΣΥΔ ΑΕ (εξαιρούνται οσμή και γεύση).

2.2 ΟΜΑΔΑ Β

Για την διαδικασία ελέγχου πόσιμου νερού της ΟΜΑΔΑΣ Β θα πρέπει οι αναλύσεις της ΟΜΑΔΑΣ Β να είναι διαπιστευμένες από το ΕΣΥΔ ΑΕ (εξαιρούνται οσμή και γεύση).

2.3 ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΕΚ 2184/2020)

Για την διαδικασία ελέγχου πόσιμου νερού της ΝΕΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ θα πρέπει οι αναλύσεις της ΝΕΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ να είναι διαπιστευμένες από το ΕΣΥΔ ΑΕ.

2.4 ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Για την διαδικασία ελέγχου πόσιμου νερού για ραδιενέργεια θα ελέγχονται οι παρακάτω παράμετροι :

Ολική α και ολική β ακτινοβολία (Bq/l), Ουράνιο 234 (^{234}U , Bq/L), Ουράνιο 238 (^{238}U , Bq/L). Για τις παραμέτρους της Ραδιενέργειας το εργαστήριο που θα αναλάβει θα πρέπει να είναι διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ και εξουσιοδοτημένο από την ΕΕΑΕ.

2.5 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Για την διαδικασία ελέγχου πόσιμου νερού των συμπληρωματικών αναλύσεων της νομοθεσίας θα πρέπει οι αναλύσεις να είναι διαπιστευμένες από ΕΣΥΔ Α.Ε.

2.6 ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ

Για την διαδικασία ελέγχου πόσιμου νερού θα πρέπει οι αναλύσεις αρσενικού να είναι διαπιστευμένες από το ΕΣΥΔ ΑΕ.

2.7 ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ.

Οι αναλύσεις θαλάσσιων υδάτων θα πρέπει να είναι διαπιστευμένες από το ΕΣΥΔ.

2.8 ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Τα αποτελέσματα θα παραδίνονται και σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονική αλληλογραφία {e-mail}, με τις παρατηρήσεις που πρέπει να επισημανθούν, από το επιστημονικό επιτελείο του εργαστηρίου.

Η.Ν. Κάσος, 19/02/2026
Συντάχθηκε

Γαβρίδης Δημήτριος
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

Η.Ν. Κάσος, 19/02/2026
Θεωρήθηκε
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος
Διοικητικού Οικονομικού Δήμου Η.Ν. Κάσου

Φωτεινή Ανδρικοπούλου
ΠΕ Διοικητικού